

Akce: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO KUNRATICE, k Libuši 57, 148 00 Praha

Věc: Vyjádření k reakci GP

Dobrý den,

Posílám stručné stanovisko k reakci Ing. Jiřího Berana.

Vyjádření ke stanovisku:

Podle mých informací probíhaly projekční práce v době, kdy objekt nikdo nevyužíval a rozsah potřebných sond nebyl omezen. Dále mi není známo, že by vlastník budovy nebo zadavatel zakázal projektantovi provádění sond nezbytných k vytvoření řádné projektové dokumentace, jak to vyžaduje stavební zákon. Povinností autorizované osoby je „vytvářet kvalitní stavební díla a ctít zájmy klientů“, což se o této dokumentaci z mého pohledu tvrdit nedá. Projektant podle mého názoru podcenil množství potřebných sond. Musím trvat na faktu, že statická část je i přes zjevné poruchy objektu zpracována velmi jednoduše a jedná se spíš o dokumentaci pro stavební povolení/ohlášení než o prováděcí dokumentaci dle vyhlášky č.499/200Sb., příloha č.6. (chybí například „výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí....“ a mnohé další.

Vzhledem k tomu, že se prováděly nové stropy nad 1.NP i 2.NP, bylo z hlediska statiky, provádění i financí jednodušší provést ŽB věnce v úrovni pod ocelovými nosníky než použít dodatečné helikátové „opásání“.

Druhým zásadním bodem je úprava světlé výšky v 1.PP. Podle dostupné projektové dokumentace byla stávající světlá výška 2140 mm (řez A-A, bourací práce) a tato výška splňuje požadavek paragrafu 46, odst. 2, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. který cituje Ing.Beran. Pokud je tento výkres nepřesný a bylo nutné světlou výšku upravovat, stačilo finální světlou výšku navrhnout na hodnotu 2100 – 2200 mm. Předpoklad o navyšování podlah bylo možné ověřit sondou.



S pozdravem
Ing. Lukáš Řehák

